



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/W/0547/01/2007**  
**HYGIENIC CERTIFICATE** **ORYGINAL**

Wyrób / product: **Zawór pływakowy prosty i kątowy DN 25 - 200 PN 10 fig. 272, 274**

Zawierający / containing: **żeliwo szare malowane farbą epoksydową proszkową Faproxyd 100**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Fabryka Armatury Przemysłowej "ZETKAMA" S.A. KŁODZKO  
57-300 Kłodzko  
ul. Śląska 24

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Armatury Przemysłowej "ZETKAMA" S.A. KŁODZKO  
57-300 Kłodzko  
ul. Śląska 24




**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-09-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2012-09-26  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 26 września 2007

The date of issue of the certificate: 26th September 2007

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

  
Janusz Świątczak

proj 1 Podpisany