

Producent

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
57-410 Ścinawka Średnia
www.zetkama.com.pl

**Deklaracja zgodności
z Dyrektywą 97/23/EC
dla urządzeń ciśnieniowych**

Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione zawory balansowe spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/EC

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN(MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
443 kołnierzowy skośny	żeliwo szare EN-GJL250	40 ÷ 300	1,6	-10 ÷ 300
445 kołnierzowy skośny	żeliwo szare EN-GJL250	65 ÷ 300	1,6	-10 ÷ 150
447 kołnierzowy skośny	żeliwo szare EN-GJL250	65 ÷ 300	1,6	-10 ÷ 120

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł H

Stosowane normy i specyfikacje techniczne:

1. EN-19
2. EN-558-1
3. EN-1561
4. EN-1563
5. EN-12266-1
6. EN-12266-2
7. EN-12516-3
8. EN-1092-2

Zaangażowana jednostka notyfikowana

Bureau Veritas
67/71 Boulevard de Chateau
92200 Neuilly-sur-Seine
France
Bureau Veritas No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.
Certyfikat nr CE-PED-H-ZKM 001-10-POL

Deklaracja zgodności nr 3/11/2010

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny



Leszek Jurasz